



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
BRIGADA MILITAR - CCB - 6º CRB  
CORPO DE BOMBEIROS DE ESTRELA  
SEÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO



## CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – PPCI N.º 7150/1

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da edificação/área de risco de incêndio:

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Colinas

Nome Fantasia: Auditório Municipal

CNPJ: 94.706.140/0001-23

Ocupações: F5 - Arte cênica e auditório, E2 - Escola especial

Classificação quanto à carga de incêndio: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

Área: 957.46 m<sup>2</sup>

Altura Ascendente: 0.00 m Altura Descendente: 5.61 m

Endereço: Rua Fernando Ferrari, 118 - ao lado do cemitério luterano

Bairro: Centro

Cidade: Colinas

Foi analisado e aprovado em conformidade com a legislação, RTCBMRS e normas técnicas vigentes.

Estrela, 21 de julho de 2021

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. - Código de validação: i10065610 - 6984 - 21925305

**OBSERVAÇÃO:** Este Certificado de Aprovação não possui validade para a obtenção do habite-se ou funcionamento da edificação ou área de risco de incêndio junto à Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos e privados.

*"O Incêndio ocorre onde a prevenção falha."*



**ANEXO B**

**6. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO DE INCÊNDIO**

Ocupação(ões) predominante(s) (divisão):	Código(s) CNAE:
F-5      F-2	9003-5/00 - 8592-9/99 respectivamente
Carga incêndio (MJ/m²):	Grau de risco:
600MJ/m² e 300MJ/m² respectivamente	Médio (Entre 300MJ/m² e 1.200MJ/m²)
Ocupação(ões) subsidiária(s) (divisão):	Carga incêndio (MJ/m²):
J-3	360MJ/m²
Ocupação(ões) do(s) subsolo(s) (divisão):	Código(s) CNAE:
	Não possui sub-solo
Carga incêndio (MJ/m²):	Grau de risco:
-----	-----
Área total construída (m²):	Área total a ser protegida (m²):
957,46m²	957,46m²
Área do maior pavimento (m²):	Área do subsolo (m²):
784,09m²	Não possui sub-solo
Nº de pavimentos acima do solo:	Nº de pavimentos no subsolo:
2 pavimentos	Não possui sub-solo
Altura descendente (m):	Altura ascendente (m):
0,00m	0,00m
População total:	População do pav. de maior população (exceto descarga):
568 pessoas	0 pessoas
Característica construtiva	Ventilação natural
(conforme RTCBMRS n.º 11, Parte 01):	(somente para os Grupos C e F):
<input type="radio"/> X <input checked="" type="radio"/> Y <input type="radio"/> Z	<input checked="" type="radio"/> Possui <input type="radio"/> Não possui
Depósitos descobertos de materiais combustíveis dispostos em áreas delimitadas:	
<input checked="" type="radio"/> Não possui <input type="radio"/> Possui, com menos de 2.500 m² <input type="radio"/> Possui, com mais de 2.500 m²	

**6.1 CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE ARMAZENADORA (preenchimento obrigatório para as ocupações predominantes classificadas na divisão M-5)**

Tipo de unidade armazenadora:  Fazenda     Coletora     Intermediária     Terminal

**7. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO A SEREM EXECUTADAS E REGULAMENTAÇÃO OBSERVADA**

Conforme a legislação estadual vigente, são obrigatórios o projeto e a execução das seguintes medidas de segurança contra incêndio na edificação ou área de risco de incêndio, de acordo com a ocupação(ões) indicada(s):

Observar o Anexo "L", Tabelas L.1 e L.2	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de Incêndio	<input checked="" type="checkbox"/> Saldas de Emergência
	Norma a ser utilizada:	Norma a ser utilizada:
	RT CBMRS N° 14/2016	RT CBMRS n° 11-Parte 01/2016
	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de Emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de Emergência
Norma a ser utilizada:	Norma a ser utilizada:	
ABNT NBR 13.434-1 a 2/2004 e 3/2018	ABNT NBR 10.898/2013	
<input checked="" type="checkbox"/> Brigada de Incêndio	<input checked="" type="checkbox"/> Plano de Emergência	
Norma a ser utilizada:	Norma a ser utilizada:	
RT n° 014/CCB-DTPI/2009	ABNT NBR 15.219/2020	
<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de Viaturas na edificação	<input type="checkbox"/> Isolamento de Risco	
Norma a ser utilizada:	Norma a ser utilizada:	
IT n° 06/2019 (CB São Paulo)		


## ANEXO B

Pág:	_____
Rubricas:	_____
Resp. Téc.	_____
CBMRS:	_____

### 10. TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que as informações prestadas para a instrução deste Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio são exatas e verdadeiras, sob pena de responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal. Afirmando que os documentos que seguem modelo específico não foram alterados além dos itens editáveis. Declaro que as medidas de segurança contra incêndio contidas neste Memorial Descritivo de Análise para Segurança Contra Incêndio serão projetadas na edificação ou área de risco de incêndio identificada no Capítulo 1, cumprindo fielmente o previsto na Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013, Decreto Estadual n.º 51.803, de 10 de setembro de 2014, Resoluções Técnicas do CBMRS e demais normas técnicas pertinentes, através do responsável técnico identificado neste Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Caso este Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio esteja sendo encaminhado para reanálise, declaro estar ciente de que todos os itens apontados na Notificação de Correção de Análise foram corrigidos pelo responsável técnico, bem como afirmo que os itens já aprovados pelo CBMRS permanecem inalterados.

Colinas, RS, 02 de Julho de 2021

  
Responsável pelo uso: Sandro R. Herrmann CPF: 495.54.6.110-72



Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado	
Carteira: RS211469 Profissional: JOSUÉ BUSSMANN	E-mail: josue_bussmann@outlook.com
RNP: 2214423834 Título: Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho	
Empresa: SUL LIVES ENG DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	Nr.Reg.: 217668

Contratante	
Nome: MUNICIPIO DE COLINAS	E-mail: engenharia@colinasrs.com.br
Endereço: RUA OLAVO BILAC 370	Telefone: 5137581120
Cidade: COLINAS	Bairro.: CENTRO
	CPF/CNPJ: 94706140000123
	CEP: 95895000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço	
Proprietário: MUNICIPIO DE COLINAS	CPF/CNPJ: 94706140000123
Endereço da Obra/Serviço: Rua FERNANDO FERRARI 118	CEP: 95895000 UF: RS
Cidade: COLINAS	Bairro: CENTRO
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Vlr Contrato(RS): 3.850,00
Data Início: 10/06/2021 Prev.Fim: 30/11/2021	Honorários(RS): 1,00
	Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio	957,46	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 11/06/2021

 Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
	JOSUÉ BUSSMANN Profissional	 MUNICIPIO DE COLINAS Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.